



PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. "INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEL CANALE IRRIGUO OTTOMULINI E IMPIANTI DI PRESA E SOLLEVAMENTO – 1° STRALCIO FUNZIONALE" CUP: G49J21009070001 - CIG: 9621036A10

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016

10^/11^/12^/13^ seduta

L'anno 2023 i giorni:

- 09 del mese di MAGGIO dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- 10 del mese di MAGGIO dalle ore 10,00 alle ore 13,30;
- 11 del mese di MAGGIO dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- 15 del mese di MAGGIO dalle ore 11,00 alle ore 13,30;

presso gli Uffici del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma Via Emilio Lepido, 70/1a, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Delibera Presidenziale n. 10 del 14/03/2023, così composta:

- Ing. Elisabetta Mozzoni, Area Tecnica Agraria Settore Pianificazione e Progettazione, in qualità di presidente della Commissione;
- Ing. Francesca Termini, Area Tecnica Agraria Difesa idraulica e manutenzione;
- Ing. Chiara Freddi, Area informatica Catasto e Patrimonio;

- Dr.ssa Alessandra Marchesini, Area Amministrativa Legale-Finanziaria, Capo Settore Ufficio Appalti e Contratti, Segreteria e Protocollo in qualità di verbalizzante.

La commissione procede quindi con la valutazione dell'offerta presentata da RTI GRENTI Spa – RDR Spa.

Si segnala come particolarmente migliorativo il trattamento protettivo anticorrosione delle paratie e la gestione dei rifiuti, superiore a quella prevista dal principio DNSH. Si segnala inoltre con riferimento al criterio 4.3, relativo alla qualità del materiale e alle modalità operative e tecnologiche per garantire una miglior tenuta idraulica, resistenza strutturale e durabilità delle lavorazioni riguardanti l'ammodernamento spondale del canale, che l'operatore economico offre per il rivestimento del canale il prodotto MAPEGROUT 430, il quale non rispetta il requisito minimo di Classe R4 previsto in Capitolato Speciale d'Appalto e quindi non può essere accolto. In merito al riempimento dei vuoti, sistemazione delle lesioni e dei giunti strutturali, i prodotti presentano valide caratteristiche prestazionali ed adeguatezza tecnologica. Si segnala dunque che sostituendo la malta proposta con una di classe R4, il ciclo lavorativo assumerebbe valide prestazioni tecniche.

Per il dettaglio della valutazione si rinvia alla griglia di valutazione, agli atti.

Per la valutazione dell'offerta tecnica della RTI GRENTI SPA - RDR SPA che ottiene i seguenti punteggi medi suddivisi per criterio:

Criteri	Punteggio medio
1	2,40
2	3,20
3.1	2,20
3.2	6,00
4.1	0,80
4.2	0,00
4.3	5,10
4.4	3,40
5.a	0,50
5.b	6,00
5.c	1,00
5.d	1,73
6	1,00

7	1,00
8	3,00
9	3,00
10	3,00
Totale	43,33

La Commissione determina in ultimo il risultato finale dell'offerta tecnica del concorrente "RTI GRENTI Spa – RDR Spa" sommando i punteggi degli elementi discrezionali e di quelli tabellari: 43.33 punti. Tale punteggio verrà riparametrato così come previsto nel disciplinare di gara al punto 21.1.

Ing. Elisabetta Mozzoni Elisabetta Mozzoni

Ing. Francesca Termini Francesca Termini

Ing. Chiara Freddi Chiara Freddi

Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Marchesini Alessandra Marchesini